

(2) 末端給水栓

(平成21年度)

系 統	測定場所	検査項目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	年度平均 年度最高 年度最低	測定回数	
石川浄水場系	碓井4丁目383番地	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.53	0.52	0.53	0.61	0.61	0.60	0.59	0.51	0.51	0.51	0.53	0.54	0.55	365
			最高	0.56	0.56	0.64	0.66	0.65	0.64	0.64	0.58	0.54	0.54	0.56	0.57	0.66	
最低	0.49		0.48	0.49	0.56	0.56	0.54	0.50	0.45	0.47	0.48	0.48	0.51	0.45			
壺井系	壺井154番地	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.32	0.33	0.28	0.26	0.23	0.35	0.30	0.37	0.36	0.41	0.41	0.34	0.33	365
			最高	0.46	0.38	0.34	0.33	0.30	0.41	0.38	0.42	0.41	0.43	0.46	0.39	0.46	
最低	0.28		0.29	0.21	0.20	0.17	0.30	0.22	0.33	0.34	0.39	0.36	0.32	0.17			
高区下部配水池系	殖生野1121番地	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.30	0.27	0.20	0.19	0.21	0.32	0.25	0.22	0.28	0.35	0.36	0.34	0.27	365
			最高	0.33	0.32	0.25	0.26	0.26	0.38	0.30	0.29	0.32	0.37	0.38	0.37	0.38	
最低	0.27		0.21	0.12	0.13	0.14	0.24	0.19	0.17	0.25	0.30	0.33	0.32	0.12			
高区上部配水池系	羽曳が丘9丁目123番地	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.44	0.44	0.42	0.44	0.43	0.51	0.47	0.43	0.44	0.46	0.46	0.46	0.45	365
			最高	0.46	0.47	0.45	0.49	0.48	0.54	0.51	0.48	0.47	0.49	0.49	0.50	0.54	
最低	0.41		0.41	0.37	0.39	0.40	0.46	0.44	0.40	0.41	0.44	0.43	0.42	0.37			
低区系(東地区)	広瀬309番地	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.52	0.50	0.44	0.49	0.50	0.51	0.49	0.49	0.46	0.48	0.48	0.49	0.49	365
			最高	0.56	0.56	0.47	0.53	0.53	0.54	0.52	0.52	0.54	0.49	0.50	0.53	0.56	
最低	0.48		0.45	0.39	0.40	0.45	0.48	0.44	0.46	0.41	0.46	0.45	0.45	0.39			
低区系(西地区)	島泉8丁目69番地	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
		残留塩素 (mg/L)	平均	0.50	0.48	0.42	0.47	0.46	0.50	0.46	0.47	0.45	0.48	0.48	0.48	0.47	365
			最高	0.55	0.56	0.48	0.54	0.52	0.53	0.52	0.51	0.55	0.51	0.51	0.51	0.56	
最低	0.45		0.44	0.32	0.37	0.42	0.45	0.41	0.43	0.40	0.44	0.45	0.45	0.32			
備考	<p>「色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査」を「濁度」、「色度」、「残留塩素」として測定。</p> <p>「色及び濁りに関する検査」は、外観の異常の有無を確認して異常のないことである。</p> <p>(色度：水質基準値5度以下、濁度：水質基準値2度以下)</p> <p>「消毒の残留効果に関する検査」は、給水栓において遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上を確保することである。</p>																