

6. 毎週検査（色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査）項目

受水場

(平成23年度)

測定場所	測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均 年度最高 年度最低	測定回数		
伊賀受水場	濁度 (度)	平均	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	72	
		最高	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	72
		最低	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	72
	色度 (度)	平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	72
		最高	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.8	72
		最低	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	72
	残留塩素 (mg/L)	平均	0.63	0.63	0.61	0.65	0.65	0.72	0.64	0.63	0.56	0.58	0.62	0.59	0.63	72	
		最高	0.67	0.66	0.67	0.71	0.68	0.76	0.70	0.65	0.59	0.64	0.65	0.63	0.76	72	
		最低	0.60	0.58	0.53	0.59	0.62	0.65	0.59	0.59	0.54	0.56	0.58	0.56	0.53	72	
西浦受水場	濁度 (度)	平均	0.06	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	72	
		最高	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	72	
		最低	0.04	0.04	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	72	
	色度 (度)	平均	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	72	
		最高	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.7	72	
		最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	72	
	残留塩素 (mg/L)	平均	0.65	0.67	0.67	0.72	0.72	0.74	0.67	0.65	0.59	0.62	0.60	0.60	0.66	72	
		最高	0.69	0.69	0.72	0.77	0.77	0.76	0.71	0.69	0.62	0.69	0.64	0.65	0.77	72	
		最低	0.63	0.65	0.62	0.64	0.65	0.71	0.64	0.59	0.56	0.57	0.56	0.55	0.55	72	
備考	<p>「色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査」を「濁度」、「色度」、「残留塩素」として測定。</p> <p>「色及び濁りに関する検査」は、外観の異常の有無を確認して異常のないことである。（色度：水質基準値5度以下、濁度：水質基準値2度以下）</p> <p>「消毒の残留効果に関する検査」は、給水栓において遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上を確保することである。</p>																