

毎日検査項目

浄水場（浄水）

（平成25年度）

測定場所	測定項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均	測定回数
				年度最高	年度最低												
石川 浄水場 浄水	濁度 (度)	平均	0.1度以下 (クリプトコッカス等対策指針)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	365
		最高		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
		最低		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	色度 (度)	平均	5度以下	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	365
		最高		0.5	0.6	1.2	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.8	1.2	
		最低		0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	
	pH値 (-)	平均	5.8以上 8.6以下	7.32	7.31	7.27	7.30	7.28	7.31	7.32	7.30	7.26	7.21	7.27	7.26	7.28	365
		最高		7.36	7.35	7.33	7.35	7.33	7.39	7.37	7.35	7.32	7.26	7.32	7.32	7.39	
		最低		7.26	7.28	7.22	7.26	7.23	7.26	7.26	7.26	7.22	7.17	7.22	7.19	7.17	
	残留塩素 (mg/L)	平均	末端給水栓において0.1mg/L以上	0.61	0.61	0.67	0.71	0.73	0.71	0.63	0.62	0.62	0.57	0.57	0.57	0.64	365
		最高		0.63	0.64	0.76	0.74	0.76	0.76	0.66	0.64	0.66	0.63	0.58	0.59	0.76	
		最低		0.58	0.59	0.58	0.69	0.70	0.62	0.60	0.59	0.60	0.54	0.55	0.54	0.54	
壺井 浄水場 浄水	濁度 (度)	平均	0.1度以下 (クリプトコッカス等対策指針)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	365
		最高		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
		最低		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	色度 (度)	平均	5度以下	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	365
		最高		0.4	0.4	1.0	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	1.0	
		最低		0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	
	pH値 (-)	平均	5.8以上 8.6以下	7.34	7.34	7.36	7.39	7.33	7.34	7.34	7.33	7.31	7.28	7.34	7.34	7.34	365
		最高		7.41	7.38	7.42	7.44	7.41	7.40	7.38	7.37	7.37	7.33	7.40	7.39	7.44	
		最低		7.27	7.29	7.29	7.31	7.23	7.27	7.27	7.28	7.28	7.24	7.26	7.27	7.23	
	残留塩素 (mg/L)	平均	末端給水栓において0.1mg/L以上	0.61	0.72	0.81	0.91	0.91	0.92	0.81	0.83	0.67	0.63	0.65	0.65	0.76	365
		最高		0.63	0.73	0.83	0.93	0.93	0.94	0.84	0.87	0.87	0.65	0.68	0.69	0.94	
		最低		0.60	0.70	0.79	0.88	0.90	0.90	0.80	0.80	0.60	0.61	0.59	0.59	0.59	
備考																	