

毎日検査項目

浄水場（浄水）

（平成26年度）

測定場所	測定項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均	年度最高	年度最低	測定回数	
石川 浄水場 浄水	濁度 (度)	平均	0.1度以下 (クリプトコッカス等対策指針)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00			363	
		最高		0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04			
		最低		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	色度 (度)	平均	5度以下	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5			363
		最高		0.7	0.4	0.5	0.8	1.3	0.6	1.1	0.9	0.6	0.7	0.5	0.9	1.3				
		最低		0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2				
	pH値 (-)	平均	5.8以上 8.6以下	7.28	7.26	7.25	7.30	7.35	7.27	7.30	7.27	7.24	7.22	7.20	7.24	7.27			363	
		最高		7.33	7.30	7.34	7.46	7.40	7.34	7.41	7.32	7.30	7.27	7.25	7.30	7.46				
		最低		7.23	7.18	7.21	7.22	7.29	7.18	7.20	7.24	7.18	7.16	7.16	7.18	7.16				
	残留塩素 (mg/L)	平均	末端給水栓において0.1mg/L以上	0.59	0.63	0.67	0.73	0.73	0.77	0.78	0.72	0.65	0.62	0.58	0.57	0.67			363	
		最高		0.64	0.65	0.75	0.79	0.78	0.80	0.83	0.78	0.70	0.66	0.64	0.65	0.83				
		最低		0.55	0.60	0.60	0.68	0.67	0.72	0.70	0.63	0.60	0.57	0.53	0.55	0.53				
壺井 浄水場 浄水	濁度 (度)	平均	0.1度以下 (クリプトコッカス等対策指針)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			365	
		最高		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02			
		最低		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	色度 (度)	平均	5度以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			365
		最高		0.6	0.4	0.5	0.7	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.9				
		最低		0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1				
	pH値 (-)	平均	5.8以上 8.6以下	7.36	7.39	7.37	7.35	7.25	7.27	7.30	7.30	7.28	7.27	7.25	7.23	7.30			365	
		最高		7.44	7.43	7.47	7.44	7.47	7.34	7.41	7.41	7.32	7.34	7.33	7.31	7.47				
		最低		7.29	7.31	7.30	7.24	7.14	7.18	7.20	7.25	7.24	7.20	7.18	7.12	7.12				
	残留塩素 (mg/L)	平均	末端給水栓において0.1mg/L以上	0.61	0.71	0.81	0.84	0.91	0.91	0.89	0.81	0.74	0.69	0.66	0.66	0.77			365	
		最高		0.65	0.72	0.84	0.95	0.93	0.95	0.95	0.86	0.80	0.71	0.72	0.69	0.95				
		最低		0.58	0.69	0.78	0.80	0.88	0.87	0.84	0.78	0.70	0.68	0.64	0.64	0.58				

備考

石川浄水場において測定回数が363回となっているのは、浄水場更新工事に伴う取水停止期間が2日あった為である。