

毎日検査項目

浄水場（浄水）

（平成27年度）

測定場所	測定項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均 年度最高 年度最低	測定回数	
				平均	最高	最低												
石川 浄水場 浄水	濁度 (度)	平均	0.1度以下 (クリプトコッカス等対策指針)	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233	
		最高		0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01		0.02
		最低		0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	色度 (度)	平均	5度以下	0.6	0.4	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	233	
		最高		0.8	0.6	-	-	-	0.6	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7		0.9
		最低		0.3	0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2		0.1
	pH値 (-)	平均	5.8以上 8.6以下	7.24	7.24	-	-	-	7.45	7.44	7.43	7.48	7.51	7.54	7.53	7.27	233	
		最高		7.30	7.27	-	-	-	7.52	7.51	7.59	7.57	7.61	7.63	7.62	7.63		
		最低		7.19	7.22	-	-	-	7.35	7.38	7.35	7.35	7.41	7.46	7.46	7.19		
	残留塩素 (mg/L)	平均	末端給水栓において0.1mg/L以上	0.61	0.69	-	-	-	0.78	0.74	0.66	0.66	0.64	0.61	0.61	0.61	233	
		最高		0.67	0.75	-	-	-	0.85	0.79	0.69	0.69	0.68	0.65	0.63	0.85		
		最低		0.53	0.65	-	-	-	0.75	0.67	0.64	0.65	0.60	0.60	0.59	0.53		
壺井 浄水場 浄水	濁度 (度)	平均	0.1度以下 (クリプトコッカス等対策指針)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366	
		最高		0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.02
		最低		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	色度 (度)	平均	5度以下	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	366	
		最高		0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7		
		最低		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0		
	pH値 (-)	平均	5.8以上 8.6以下	7.18	7.21	7.26	7.18	7.13	7.19	7.34	7.42	7.36	7.44	7.41	7.37	7.29	366	
		最高		7.29	7.33	7.37	7.34	7.28	7.31	7.50	7.51	7.52	7.56	7.52	7.45	7.56		
		最低		7.12	7.11	7.19	7.06	7.05	7.07	7.25	7.31	7.28	7.34	7.31	7.14	7.05		
	残留塩素 (mg/L)	平均	末端給水栓において0.1mg/L以上	0.65	0.68	0.75	0.77	0.86	0.84	0.80	0.68	0.65	0.62	0.61	0.61	0.71	366	
		最高		0.67	0.72	0.78	0.85	0.89	0.90	0.92	0.71	0.67	0.67	0.64	0.63	0.92		
		最低		0.64	0.63	0.71	0.74	0.84	0.78	0.70	0.63	0.62	0.60	0.59	0.58	0.58		

備考
石川浄水場において測定回数が233回となっているのは、浄水場更新工事に伴う浄水処理停止期間が133日あった為である。