

平成 27 年 12 月 8 日
 水 質 検 査 成 績 表

採 水 年 月 日	平成 27 年 12 月 8 日						
日 最 高 気 温	15.7	℃	天 候	前 日	曇	当 日	晴
検 査 項 目	採水場所	石川浄水場	石川浄水場	壺井浄水場	壺井浄水場	大阪広域水道企業団	
	水質基準値	原 水	浄 水	原 水	浄 水	伊賀受水場	西浦受水場
1 一 般 細 菌	1ml中100以下	-	-	-	-	-	-
2 大 腸 菌	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	/	-	/	-	-	-
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	/	-	/	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	/	-	/	-	-	-
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	/	-	/	-	-	-
26 臭素酸	0.01mg/L以下	/	-	/	-	-	-
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	/	-	/	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	/	-	/	-	-	-
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	/	-	/	-	-	-
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	/	-	/	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	/	-	/	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-
38 塩化物イオン	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬 度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-
40 蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-
45 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	-	-	-	-	-	-
47 p H 値	5.8以上8.6以下	-	-	6.80	-	-	-
48 味	異常でないこと	/	-	/	-	-	-
49 臭 気	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-
50 色 度	5度以下	-	-	0.8	-	-	-
51 濁 度	2度以下	-	-	0.1未満	-	-	-
- 残 留 塩 素	0.1mg/L以上	/	-	/	-	-	-
判 定	-	/	-	/	-	-	-
検 査 機 関	大阪広域水道企業団水質管理センター						
採 水 機 関	羽 曳 野 市 水 道 局						
備 考	結果の「-」は、未測定 濁度、色度、pH値、味、臭気、残留塩素、水温、電気伝導率の検査機関は、羽曳野市水道局						

平成27年12月8日 水質検査成績表

採水年月日	平成27年12月8日					
日最高気温	15.7	℃	天候	曇	前日	曇
検査項目	採水場所 水質基準値	石川浄水場系	南古市1丁目	壺井系	高区下部配水池系	高区上部配水池系
		確井4丁目 383番地 給水	1186番地 給水	壺井154番地 給水	埴生野1121番地 給水	羽曳が丘9丁目 123番地 給水
1 一般細菌	1ml中100以下	0	確井4丁目 1186番地	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-		-	-	-
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-		-	-	-
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-		-	-	-
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-		-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-		-	-	-
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-		-	-	-
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-		-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-		-	-	-
11 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1		1	1	1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-		-	-	-
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-		-	-	-
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-		-	-	-
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-		-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-		-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-		-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-		-	-	-
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-		-	-	-
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-		-	-	-
21 塩素酸	0.6mg/L以下	-		-	-	-
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-		-	-	-
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-		-	-	-
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-		-	-	-
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-		-	-	-
26 臭素酸	0.01mg/L以下	-		-	-	-
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-		-	-	-
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-		-	-	-
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-		-	-	-
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	-		-	-	-
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-		-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-		-	-	-
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-		-	-	-
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	-		-	-	-
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-		-	-	-
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン	200mg/L以下	20未満		20未満	20未満	20未満
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	-		-	-	-
40 蒸発残留物	500mg/L以下	-		-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-		-	-	-
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-		-	-	-
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-		-	-	-
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-		-	-	-
45 フェノール類	0.005mg/L以下	-		-	-	-
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.6	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.46	-	7.38	7.45	7.43
48 味	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	0.5未満	-	0.5未満	0.5未満	0.7
51 濁度	2度以下	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満
- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.44	-	0.36	0.36	0.46
判定	-	水質基準に適合	-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合

検査機関 大阪広域水道企業団水質管理センター
採水機関 羽曳野市水道局

備考 結果の「-」は、未測定
濁度、色度、pH値、味、臭気、残留塩素、水温、電気伝導率の検査機関は、羽曳野市水道局
南古市1丁目1186番地については、蛇口故障により採水できないため、検査を実施していません。

平成 27 年 12 月 8 日
水 質 検 査 成 績 表

採水年月日	平成 27 年 12 月 8 日						
日最高気温	15.7 °C		天候	前日曇		当日晴	
検査項目	採水場所 水質基準値	低区系(東地区)		低区系(西地区)			
		広瀬309番地 給水	翠鳥園 給水	島泉8丁目 69番地 給水	郡戸 給水		
1 一般細菌	1ml中100以下	0		0			
2 大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-		-			
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-		-			
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-		-			
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-		-			
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-		-			
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-		-			
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-		-			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-		-			
11 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1	3	1			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-		-			
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-		-			
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	0	-			
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-		-			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	9	-			
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-		-			
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-		-			
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-		-			
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	番	-			
21 塩素酸	0.6mg/L以下	-		-			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-		-			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	地	-			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-		-			
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-		-			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	-		-			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	を	-			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-		-			
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-		-			
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	-	参	-			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-		-			
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-		-			
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-		-			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	照	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	-		-			
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-		-			
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	の	0.005未満			
38 塩化物イオン	200mg/L以下	20未満		20未満			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	-		-			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	-	こ	-			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-		-			
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-		-			
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-		-			
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	と	-			
45 フェノール類	0.005mg/L以下	-		-			
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7		0.7			
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.47		7.40	7.41		
48 味	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	0.5未満		0.5未満	0.6		
51 濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満		
- 残留塩素	0.1mg/L以上	0.45		0.43	0.45		
判定	-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		
検査機関	大阪広域水道企業団水質管理センター						
採水機関	羽曳野市水道局						
備考	結果の「-」は、未測定 濁度、色度、pH値、味、臭気、残留塩素、水温、電気伝導率の検査機関は、羽曳野市水道局						