

関係者 各位

羽曳野市水道局長

令和7年度より適用する配水管の管種について(通知)

平素は、当市水道事業にご協力賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標題につきまして、下記のとおり適用する管種を変更することを通知します。

記

1. 適用管種

配水管	φ 75mm	水道用ダクタイトイル鋳鉄管	→	水道配水用ポリエチレン管
配水管	φ 100mm	水道用ダクタイトイル鋳鉄管	→	水道配水用ポリエチレン管

2. 適用開始日

令和7年4月1日

3. 適用条件

以下に該当する箇所につきましては、従来通り、水道用ダクタイトイル鋳鉄管(GX形)を基本とします。

- 道路幅員12m以上の道路の縦断および横断、枝道への連絡箇所
※歩道部は水道配水用ポリエチレン管を適用
- 道路幅員12m以下の道路で地下埋設物が輻輳している箇所
- 開発許可申請等については、意見書に記載
- その他、水道局で必要と判断した箇所

以上

問い合わせ 羽曳野市水道局 工務課建設担当(内線 5032)
